CHECKLISTE INAUGENSCHEINNAHME

Bei der Inaugenscheinnahme an Ihrem Aufzug müssen Sie die nachfolgenden Punkte regelmäßig prüfen und dokumentieren. Muss einer dieser Punkte mit „Nein" beantwortet werden, weisen wir Sie auf diesen Mangel hin und empfehlen Ihnen Maßnahmen zur Behebung.

	KW:		KW:		KW:		KW:		KW:		KW:	
	Ja	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein
Sind die Zugänge zum Fahrschacht, zum Triebwerk und den dazugehörenden Schalteinrichtungen frei und sicher begehbar?	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Ist der Triebwerksraum frei von Gegenständen, die nicht zum Aufzug gehören?	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Bleibt der Fahrkorb in Halteposition, solange eine Schachttür oder die Fahrkorbtür geöffnet ist?	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Bleiben die Schachttüren geschlossen, solange sich der Fahrkorb außerhalb der Entriegelungszone dieser Türen befindet?	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Wird die für den Aufzug übliche Haltegenauigkeit in den einzelnen Haltestellen eingehalten?	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Funktioniert die Notrufeinrichtung (soweit das Notrufsystem nicht eine automatische Selbstprüfung enthält) und sind die Hinweise zur Personenbefreiung an der Hauptzugangsstelle lesbar und aktuell?	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Ist der Notbremsschalter bzw. der Tür-auf-Taster funktionsfähig?	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Befindet sich bei Fahrkörben ohne Fahrkorbtüren die Schachtwand an den Zugangsseiten des Fahrkorbes in einwandfreiem Zustand?	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Funktioniert die Fahrkorbbeleuchtung?	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Befinden sich Fahrkorbwände und -türen sowie Schachtwände und -türen in einwandfreiem Zustand?	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Sofern der Aufzug Glaselemente in der Kabine enthält oder es sich um einen Glasschacht handelt, befindet sich das Glas in einwandfreiem Zustand?	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Entspricht die bestimmungsgemäße Benutzung bzw. der ordnungsgemäße Betrieb des Aufzugs den Herstellervorgaben?	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐